



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60212-1247/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Klimatyzatory: AST-09UW4RXETQ00B, AST-12UW4RXETQ00B, AST-18UW4RBATQ00A, AST-24W4RDBTQ00A, AST-09UW4RVETG00A, AST-12UW4RVETG00A, AST-18UW4RXATG00A, AST-24UW4RBBTG00B, AS-09UR4RYDDJ01, AS-12UR4RYDDJ01, AST-09UW4RVETG00A, AST-12UW4RVETG00A, AST-18UW4RXATG00A

Zawierający / containing: HIPS, PE, PP, stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, klimatyzacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w obiektach służby zdrowia), produkcyjnych (w tym branży spożywczej), usługowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.
- Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi.
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w ww. urządzeniach.
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Wytwórca / producer:

Hisense (Guangdong) Air-conditioning Co., Ltd
No.8 Hisense Road,,Jiangmen City,
Advanced Manufacturing Jiangsha Demonstration Park, Gunagdong Province, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Schiessl Polska Sp. z o. o.
02-871 Warszawa
Karczunkowska 46

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.10.25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.10.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 października 2019

The date of issue of the certificate: 25th October 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

J. Maciej Szuk
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349